



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-6312AT2353

Registration Number
Registriernummer

Field of Application
Anwendungsbereich

products of water supply
Produkte der Wasserversorgung

Owner of Certificate
Zertifikatinhaber

Systemplast s.r.l.
Via E. Mattei 1° Traversa, 9, I-25050 Rodengo Saiano (BS)

Distributor
Vertreiber

Systemplast s.r.l.
Via E. Mattei 1° Traversa, 9, I-25050 Rodengo Saiano (BS)

Product Category
Produktart

Valves for drinking water: plug-in non-return valve (6312)

Product Description
Produktbezeichnung

plug-in non-return valve

Model
Modell

VR 151600

Test Reports
Prüfberichte

Laboratory control test: DE21EHU7 001 from 18.11.2021 (LGW)
Mechanical test: 7310128-01 from 08.06.2011 (LGW)

Test Basis
Prüfgrundlagen

DVGW W 570-1 (01.03.2013)
DIN EN 13959 (01.01.2005)
UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
DVGW W 270 (01.11.2007)

Date of Expiry / File No. 26.01.2028 / 23-0029-WNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

17.01.2023 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
VR 151600	Noise emission class: II Pressure rating: PN 10 Nominal diameter: DN 10	

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
HW-1011DM0415	Assembled product, product group P1	ULTRAFORM S2320 Aqua AT / VR 151600/Einsteckrückflussverhin VR 151600	Systemplast s.r.l.